

Stavba: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Ratvaj**



Adresa: **M. R. Štefánika 212/181
093 01 VRANOV n/T**
E-mail: **elprokan@elprokan.sk**
Web: **www.elprokan.sk**

Názov zväzku: **Protokol o určení vonkajších vplyvov**

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51:2010

Číslo protokolu : 542020/2020

Zloženie komisie

Predseda : Ing. Michal Kandala
Členovia : Ing. Peter Kentoš
Ing. Michal Kandala ml.

Názov stavby : Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Ratvaj

Objekt : Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácie so zástupcom prevádzkovateľa a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3

Prílohy : príloha č. 1

Popis technologického procesu a zariadenia :

Výmena exist. svietidiel verejného osvetlenia za nové a výmena výložníkov a rozvádzača verejného osvetlenia v obci Ratvaj.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vonkajšie priestory :

Prostredie : **AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU4**

Využitie : **BA1, BC3, BD1, BE1**

Konštrukcia: **CA1, CB1**

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.
Vo Vranove nad Topľou dňa 09. 11. 2020

Podpis predsedu komisie :

Podpis členov a účastníkov jednania:

